



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Глава 1. Общие положения

1.1 Настоящая Инструкция по пожарной безопасности и противопожарному режиму (далее Инструкция) разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан, устанавливает требования пожарной безопасности и противопожарный режим в период нахождения людей на территории и в помещениях зданий Учреждения образования Высшего медицинского колледжа «Авиценна» (далее Колледж).

1.2 Ответственность за соблюдение на закрепленных местах (участках, помещениях) правил пожарной безопасности, противопожарного режима и выполнение требований настоящей Инструкции несут лица, назначенные приказом директора Колледжа, руководители структурных подразделений (лица, их замещающие) и другие работники, в части, касающейся их профессиональной деятельности в соответствии с должностными (рабочими) инструкциями, инструкциями по охране труда.

Глава 2. Требования пожарной безопасности и противопожарного режима

2.1 Во время работы и нахождения на территории, в зданиях (помещениях Колледжа) необходимо соблюдать следующие требования:

- запрещается применять источники открытого огня (разводить костры, сжигать мусор, отходы, применять факелы, керосиновые фонари и т.д.);
- курение на территории Колледжа запрещено;
- все электроустановки должны иметь исправные аппараты защиты аварийных режимов работы;
- при подключении к сети токоприемников (потребителей) должна учитываться допустимая нагрузка электросети;
- не допускается применять электронагревательные приборы в пожароопасных зонах складских помещений, в помещениях архива, библиотеки, гардероба;
- запрещается использовать электронагревательные приборы для бытовых нужд без средств автоматического отключения;
- приготовление (разогрев) пищи допускается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей;
- не допускается применение для освещения помещений керосиновых ламп и свечей.

2.2 При эксплуатации электрооборудования не допускается:

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, персональные ЭВМ, модемы и другое подобное оборудование);
- применять самодельные удлинители, не отвечающие требованиям Правил устройства электроустановок;
- использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
- применять для целей отопления, приготовления пищи электронагревательные приборы (электропечи, электрообогреватели и т.п.) не заводского изготовления;
- оставлять под напряжением неизолированные электрические провода и кабели, неиспользуемые электрические сети;
- завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них светильники и другие предметы;
- накрывать и оборачивать светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- прокладывать электрические провода и кабели внутри воздуховодов, по воздуховодам, трубопроводам и другим инженерным коммуникациям;
- оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели.

2.3 Электронагревательные приборы, настольные лампы, телевизоры, холодильники и т.п. должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки заводского изготовления.

2.4 После окончания работы все электроустановки должны быть отключены, за исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения, систем сигнализации и дымоудаления, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно.

2.5 Пути эвакуации в зданиях (помещениях) Колледжа должны содержаться свободными. На путях эвакуации не допускается размещать какие-либо предметы, складировать (в т.ч. временно) оборудование и материалы, устанавливать мебель, аппаратуру и т.п.

2.6 Под маршами лестниц не допускается складирование горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

2.7 Применение ковровых покрытий (дорожек), линолеумов и других подобных покрытий на путях эвакуации допускается в соответствии с требованиями нормативных документов, при этом указанные изделия должны быть жестко прикреплены к полу. Пожарно-технические показатели пожарной опасности изделий должны быть подтверждены соответствующими результатами испытаний.

2.8 Двери эвакуационных выходов закрывать на замки не допускается. При необходимости допускается использование внутренних легко открывающихся (без ключа) замков и запоров, за исправность которых должны нести ответственность соответствующие должностные лица.

2.9 Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены предписывающими знаками пожарной безопасности.

2.10 Светильники эвакуационного освещения и световые указатели эвакуационных выходов должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

2.11 Порядок включения систем оповещения о возникновении пожара и эвакуации людей должен быть определен распоряжением руководителя организации.

2.12 Двери для эвакуации людей должны открываться по направлению выхода из помещений.

2.13 Для всех этажей зданий Колледжа должны быть разработаны и вывешены на каждом этаже планы эвакуации людей при пожаре.

2.14 В помещениях на видных местах должны быть помещены таблички или надписи с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, ответственного за пожарную безопасность помещения.

2.15 У телефонных аппаратов на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.

2.16 Руководитель структурного подразделения (заведующий отделом, комендант) обязан:

- организовать изучение (инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте) и выполнение правил пожарной безопасности подчиненными работниками;
- контролировать содержание закрепленной территории, служебных помещений в чистоте и принимать меры по уборке мусора и других горючих материалов;
- назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения;
- определить порядок осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием;
- установить в закрепленных помещениях строгий противопожарный режим и постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;
- не менее одного раза в месяц проверять организацию противопожарного состояния в подразделении, наличие и исправность технических средств тушения пожара.

2.17 Лицо, ответственное за пожарную безопасность обязано:

- знать пожарную опасность хранимых или находящихся в помещении материалов, оборудования и не допускать нарушения правил их хранения;
- следить за выполнением работниками на закрепленном участке (территории) требований противопожарного режима;
- обеспечить исправность и нормальную работу оборудования и немедленно принимать меры к устранению недостатков, которые могут привести к пожару или возгоранию;
- контролировать выполнение требований пожарной безопасности при проведении любого вида электрогазосварочных (особенно временных), монтажных и других работ;
- обеспечивать изучение правил (инструкций) по пожарной безопасности и проведение в установленные сроки противопожарного инструктажа на рабочих местах;
- следить за своевременной уборкой рабочих мест, помещения;
- осматривать помещение перед закрытием после окончания работы;
- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к применению имеющихся первичных средств пожаротушения;
- следить за исправностью сигнализации, телефонной связи, систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, противопожарного оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;
- разрабатывать и представлять на утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности на вверенных участках;
- обеспечивать выполнение требований органов государственного пожарного надзора, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
- при возникновении пожара принять меры к немедленному вызову пожарной команды, известить вышестоящее руководство и организовать тушение пожара, эвакуацию людей и материальных ценностей.

2.18 Каждый работник обязан:

- проходить подготовку (инструктаж) по пожарной безопасности;
- четко знать и строго выполнять требования правил и инструкций по пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию;
- знать правила и порядок применения первичных средств пожаротушения и меры безопасности при пользовании ими;
- знать средства и системы извещения о пожаре, порядок вызова пожарных подразделений и порядок своих действий при возникновении и тушении пожара.

Глава 3. Требования по пожарной безопасности перед началом работы

3.1 Перед началом работы работнику необходимо:

- осмотреть рабочее место, убрать все лишнее, что может мешать в работе, убедиться в наличии и исправности имеющихся средств связи и пожаротушения;
- при намерении работать с электрическими приборами и оборудованием убедиться в исправности целостности изоляции подключаемых электроприборов, кабелей, шнуров, подключающих вилок и розеток (при необходимости осмотреть целостность средств индивидуальной защиты, не просрочены ли сроки проверки);
- обо всех замеченных недостатках, влияющих на противопожарный режим, доложить руководителю структурного подразделения либо ответственному за пожарную безопасность.

3.2 К работе можно приступить только после устранения всех выявленных недостатков.

Глава 4. Требования по пожарной безопасности при выполнении работы

4.1 Во время работы работнику необходимо:

- строго соблюдать требования должностной инструкции, инструкции по охране труда по профессии и по отдельным видам работ, требования безопасности эксплуатационной и ремонтной документации завода-изготовителя офисного и другого оборудования, требования технологической документации;
- не допускать использование пожарного инвентаря и оборудования не по прямому назначению;
- не допускать хранения на рабочем месте горючих материалов и отходов, по окончании рабочего дня удалять их из помещения в специально отведенные места для их дальнейшего хранения либо утилизации;
- не загромождать проходы, проезды и подходы к средствам пожаротушения, местам включения и выключения электрооборудования.

4.2 Противопожарные требования к актовым залам (аудиториям) и другим помещениям, используемым для проведения массовых мероприятий:

- проведение культурно-массовых мероприятий в помещениях допускается только при наличии в них расчетного количества эвакуационных выходов, но не менее 2-х;
- проведение культурно-массовых мероприятий в помещениях подвальных и цокольных этажей не допускается;
- количество присутствующих в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека;
- сокращать ширину проходов между рядами стульев (кресел) и устанавливать в проходах дополнительные места не разрешается;
- эвакуационные выходы из помещения должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания;
- не допускается проводить культурно-массовые мероприятия в помещениях при отсутствии или неисправности первичных средств пожаротушения;

В помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий, не разрешается:

- применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие запоры, которые не могут открываться изнутри помещений без ключа;
- устанавливать на окнах глухие решетки;
- применять для оформления помещений, изготовления декораций и сценического оборудования горючие синтетические материалы, искусственные ткани и волокна.

Перед началом культурно-массовых мероприятий директор приказом должен назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность в местах проведения массовых мероприятий.

Глава 5. Требования пожарной безопасности по окончании работы

5.1 По окончании работы работнику необходимо:

- выключить оборудование, механизмы, электроприборы и т.п.;
- уложить на место хранения применяемый инвентарь, инструменты, приспособления;
- привести в порядок рабочее место;
- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить руководителю структурного подразделения.

Глава 6. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

6.1 В случае возникновения пожара действия работников должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, находящихся на территории, в зданиях (помещениях) Колледжа, их эвакуацию, сохранность материальных ценностей.

6.2 В случае возникновения пожара необходимо:

- принять меры к обеспечению безопасности и эвакуации людей и материальных ценностей;
- немедленно сообщить о пожаре в пожарную аварийно-спасательную службу, по телефону **101 или 112**, при этом **четко назвать адрес, место пожара, что горит, как быстрее подъехать к месту пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей с указанием точного места пожара и наличия в помещении людей;**
- если нет угрозы собственной жизни, принять меры к эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Во время пожара необходимо воздерживаться от открывания окон, дверей и битья оконных стекол (приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня);

- организовать встречу подразделений пожарной аварийно-спасательной службы;
- по прибытии подразделений пожарной охраны сообщить старшему пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, о наличии в помещениях людей и мерах, принятых по ликвидации пожара.

6.3 Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре не допускается:

- осуществлять перенавешивание дверей, создающих препятствия выходу из зданий и помещений;
- снимать двери (приборы самозакрывания), предусмотренные проектом;
- загромождать выходы на чердаки и кровлю.

6.4 Должностное лицо администрации, прибывшее к месту пожара, обязано:

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;
- выделить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и источников противопожарного водоснабжения;
- организовать отключение электроэнергии, остановку систем вентиляции, оборудования и другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- проверить по списку эвакуированных из здания (помещений) людей;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;
- удалить из помещений или опасной зоны людей, не занятых тушением пожара;
- обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара (от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов и других опасных факторов).

6.5 По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений представитель администрации объекта обязан сообщить руководителю тушения пожара все необходимые сведения о пожаре, мерах, принятых по его ликвидации, наличии в зданиях (сооружениях) взрывопожароопасных материалов, а также о наличии в помещениях людей, занятых тушением пожара и нуждающихся в помощи.

6.6 По каждому происшедшему в Колледже пожару директор или уполномоченное им лицо обязан провести служебное расследование и осуществить необходимые профилактические меры, исключающие повторение подобных случаев.

6.7 Общие требования к огнетушителям:

- переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии не менее 1,2 м от проема двери и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя);
- допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция которых должна позволять визуально определить тип огнетушителя и обеспечить свободный доступ к нему;
- огнетушители следует устанавливать так, чтобы была видна инструктивная надпись на корпусе;
- запорная арматура (краны, рычажные клапаны) огнетушителей должна быть опломбирована. Огнетушители с сорванными пломбами должны быть изъяты для проверки и перезарядки;
- огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных;
- техническое обслуживание огнетушителей всех типов должно проводиться в соответствии с требованиями технических условий, паспортов заводов изготовителей и других нормативных документов.

6.8 Порядок применения первичных средств пожаротушения

Внутренние пожарные краны применяются для тушения локальных пожаров, а также обесточенных электроустановок.

При тушении необходимо:

- открыть дверцу шкафа пожарного крана, размотать рукав на всю длину, открыть кран в шкафу пожарного крана и направить струю воды в очаг пожара;
- огнетушители должны приводиться в действие в соответствии с инструкцией, находящейся на их корпусе;
- огнетушители используются для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000 Вольт.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к очагу загорания, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать рычаг.

Во избежание травмы не прикасаться к раструбу во время пользования огнетушителем.

Глава 7. Ответственность

7.1 Весь персонал УО ВМК «Авиценна», а также организаций-арендаторов несут ответственность за невыполнение требований данной инструкции.

7.2 Руководители структурных подразделений Колледжа контролируют соблюдение данной инструкции, а также корректируют и контролируют ее выполнение через ответственного за пожарную безопасность колледжа.

7.3 Должностное лицо, назначенное ответственным за организацию работы по пожарной безопасности в здании, контролирует соблюдение данной инструкции всем персоналом организации и арендующих организаций.

7.4 Все сотрудники, работающие в Колледже, а также персонал арендующих организаций должны проходить противопожарный инструктаж и обучение в соответствии с действующими нормативными требованиями в области обучения мерам пожарной безопасности.

7.5 Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан» и требований настоящей инструкции влечет за собой дисциплинарную, административную или иную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

ПАМЯТКА

Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:

1. Отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, если иное не установлено технологическими требованиями, а электросети обесточены общим устройством отключения электроэнергии;
2. Закрыты на запоры окна и оконные форточки.
3. Убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.
4. Все легковоспламеняющиеся и горючие вещества (жидкости и т.д.) по окончании работ должны быть убраны на хранение в специально отведенное для этого место.
5. Сгораемые производственные отходы по окончании работ должны быть удалены из помещения.
6. Основные и запасные эвакуационные выходы, и проходы к ним должны быть свободными.
7. К первичным средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) должны быть свободные подходы.
8. Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в специальном журнале, находящемся в службе пропускного контроля, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.
9. Перед закрытием помещения устанавливается следующий порядок обесточивания электроустановок и электроприборов:
 - А) Отключаются от групповой сети отсоединением электровилок:
 - компьютеры, мониторы, принтеры, сетевые фильтры, источники бесперебойного питания, не находящиеся в режиме круглосуточной эксплуатации;
 - радиотелефоны, блоки питания, электронагревательные приборы, радиотелевизионная аппаратура, ксероксы.
 - Б) Отключаются с электрощитов на этажах:
 - полное обесточивание осветительных, силовых и электросетей «чистого» питания.
 - В) Не отключаются:
 - телефонные аппараты, факсы, холодильники и аппаратура автоматической противопожарной защиты.
10. Помещения, не включенные в перечень подлежащих осмотру осматриваются ответственными за пожарную безопасность самостоятельно.
11. При наличии выявленных нарушений требований пожарной безопасности, закрытие помещения(этажа) до их устранения запрещается.
12. Если в течение рабочего дня помещение не вскрывалось, об этом делается отметка в журнале актов ответственным за пожарную безопасность указанного помещения.
13. В случае обнаружения пожара звонить по телефонам:
101 - противопожарная служба
112 –единая дежурно-диспетчерская служба спасения